



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

Número: K311P-19-E/8119

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO EMPRESA

JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.

PLANTA UBICADA EN LEON, GUANAJUATO, MÉXICO.

DIRECCIÓN: AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1001, LOMAS DE LA TRINIDAD C.P.: 37300

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas prototipo, estipuladas en la Especificación CFE: V4200-25, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual, EDICIÓN MAYO 2018

No. de Informe de Pruebas: K3112-K-7238-19

Planos: JJ-DC-00410

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 25,8 kV, corriente nominal 630/1250 A, corriente de aguante de corta duración 25/31.5 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 150 kV, distancia de fuga mínima 25 o 31 mm/kV, modelo CDMP-25, MARCA JACOB AND JACOB, FABRICADO EN MÉXICO.

Esta Constancia de Aceptación es vigente a partir del jueves, 12 septiembre 2019.

DOCUMENTO
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Adalberto Cuituny Vázquez
Jefe Depto. de Control de Calidad

DOCUMENTO
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Jorge Adolfo Pérez Guzmán
Encargado de la Subgerencia de Gestión de la Calidad

La emisión de este documento invalida cualquiera de fecha anterior.

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezcan las condiciones señaladas en el Informe de Pruebas de Prototipo y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación de Bienes (clave PE-K3000-001) vigente

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: 6dd5858e22a14ad3a7f7890752149e5d.pdf
 Secuencia: 768988

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM

Firmante	Nombre:	Adalberto Cuituny Vazquez	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100007030	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2019-09-17 22:18:14	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	82 a0 b0 9b 82 8e 88 8c 83 8e 8e 62 2d dd 56 0f 4a b7 d3 50 82 8f 4d ec 3a 84 92 c0 51 ba 80 01 09 a2 54 49 98 87 3f bd 44 5e 0a 96 ac 4b 26 74 9a f7 52 96 9c ce 9f af d0 4a 61 b7 6c c4 0b 9a f1 e6 41 cb f2 51 a3 74 72 e7 b0 3c db e6 4d c8 8c 83 28 df 28 2b b2 64 51 01 ab 93 34 15 a0 af 72 12 fe 96 d4 50 67 fa 99 bd fe cc 28 29 e7 9d 99 00 da 0b 45 cb a2 3b a6 2d 39 7b 50 11 74 6a 74 69 78 8e 23 23 22 a2 c0 d5 e6 37 2a 06 60 63 7c b3 db e0 97 1f 1a 35 17 56 f7 6d 96 f6 20 42 05 99 2a 04 dd 8f 25 b7 78 b4 0f 12 e8 92 c1 2c 5d de 02 3e a1 27 62 91 c0 7d 1e 8d 08 ec 7f 2b 20 0c 31 46 71 81 99 5d d4 b6 5b f1 2c 9e 8a 0f de 1a 0c 54 8a 4a fa 9d 34 bf 93 fe 49 4d a5 31 2b a2 86 0f c7 b5 be c3 8c aa af c9 85 cd ea ad d9 d2 81 20 0c 89 81 10 2b e6 07 3e f9 f0 78 a4			
OCSP	Fecha:	2019-09-17T22:18:15			
	Nombre del respondedor:	OCSP Respondedor			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100007030			
TSP	Fecha:	2019-09-17 22:18:14			
	Nombre del respondedor:	TSP SNotary			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	2275515			
	Datos estampillados:	B4A1633C305D65838247FEEEE5E2B32E07FE3779			

Firmante	Nombre:	Jorge Adolfo Perez Guzman	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100007002	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2019-09-20 00:10:45	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	67 a1 18 f9 62 71 25 34 c7 38 4b de 8d 16 d1 7f c7 e6 fd 6c 9d de 0d 0b f8 de 00 92 19 51 c1 a6 37 7a a9 8e b0 22 a1 58 af e2 b1 45 4c 01 92 97 e7 eb eb 5f 78 b8 79 34 26 5e c3 c9 89 71 09 88 7d f2 4d f2 c1 42 70 fd 00 76 f4 03 ff b6 56 04 66 3b 77 88 35 fd bb 82 57 61 d6 fe d2 3a ff 2d 02 ed d1 54 38 5b 2c a5 02 a5 17 cc 44 5d a8 b4 04 42 75 46 87 37 05 47 9a 40 73 69 7e f6 07 1b f3 0a 3a a1 8d 5f ea 4d 74 86 c1 c0 db 50 35 e1 57 1b 7e 7a f7 37 7d 87 a0 dc 6d 96 b9 97 8f f4 14 4c c9 93 7e 7d 87 10 9b 1c 30 80 f8 3b 5f ed 81 9d 03 b1 3b c8 75 c0 91 c7 3f fc e3 a0 cf 8d 2a 1e 65 ff ab 1a 30 f3 19 5a 79 8d e8 ca 68 41 03 f2 bd 5c 6a db c2 97 42 6b 47 32 e0 1f 0a 4d 6f 29 1f 94 8d ad fc 54 94 3a e7 c4 77 e9 42 1f dd 20 da 4a 50 ce 64 d4 7c dd 8e 0e 41 c9 66 a9			
OCSP	Fecha:	2019-09-20T00:10:45			
	Nombre del respondedor:	OCSP Respondedor			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100007002			
TSP	Fecha:	2019-09-20 00:10:45			
	Nombre del respondedor:	TSP SNotary			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	2276576			
	Datos estampillados:	1D8DCB305AE20A6690589FB05D9CC22C3816B81F			